

Przykładowy protokół pomiarów elektrycznych

DEMONSTRACJA - DANE FIKCYJNE

Przykład pokazuje sposób prezentacji dokumentacji. Nie jest wynikiem rzeczywistych badań, potwierdzeniem bezpieczeństwa instalacji ani eksportem z konkretnej wersji aplikacji LPomiaryElektryczne.

01 / Obiekt i zakres

Pole	Przykładowa zawartość
Numer dokumentu	DEMO/001/2026
Obiekt	Lokal pokazowy A - obiekt fikcyjny
Adres	Adres demonstracyjny - nie wskazuje rzeczywistej nieruchomości
Zamawiający	Klient demonstracyjny
Data	19.09.2026 - data przykładowa
Zakres ilustracji	Oględziny, rezystancja izolacji, pętla zwarcia, RCD
Układ sieci	TN-S - założenie wyłącznie do demonstracji

02 / Przygotowanie dokumentacji

Rzeczywisty protokół wymaga ustalenia zakresu badań, metod, warunków pomiaru i właściwych kryteriów. Należy wskazać miernik, jego identyfikację, zastosowane wymagania oraz osoby wykonującą i sprawdzającą badania.

Element	Status w przykładzie
Miernik i świadectwo wzorcowania	Nie przypisano - brak rzeczywistego pomiaru
Podstawa kryteriów oceny	Nie określono - nie wykonuje się oceny
Osoby i uprawnienia	Nie przypisano - bez podpisów i numerów uprawnień

Przykładowe wyniki

Wartości ilustracyjne. Wszystkie oceny: NIE OCENIANO.

03 / Rezystancja izolacji

Obwód	Para	Napięcie próby	Wynik	Ocena
Oświetlenie A	L-N	500 V	245 MΩ	Nie oceniano
Gniazda A	L-PE	500 V	310 MΩ	Nie oceniano

04 / Impedancja pętli zwarcia

Obwód	Zabezpieczenie	Wynik Zs	Ocena
Gniazda A	B16 - przykład	0,62 Ω	Nie oceniano
Oświetlenie A	B10 - przykład	0,84 Ω	Nie oceniano

05 / Wyłącznik różnicowoprądowy

Identyfikator	Warunek próby	Czas	Ocena
RCD-01 / typ A	$I_{\Delta n} = 30 \text{ mA}; 1 \times I_{\Delta n}; 0^\circ$	24 ms	Nie oceniano

Powyższe tabele przedstawiają wybrane wpisy, a nie kompletny zakres badania izolacji lub RCD. Sam wynik liczbowy nie wystarcza do oceny ochrony.

06 / Oględziny, uwagi i ocena końcowa

Oględzin nie wykonano. W rzeczywistym dokumencie należy zapisać sprawdzony zakres, stwierdzone niezgodności, zalecenia i ograniczenia badania.

Ocena końcowa: NIE DOTYCZY - dokument demonstracyjny.

Brak podpisów. Ten przykład nie może być użyty jako dokument odbioru, przeglądu ani dopuszczenia instalacji do eksploatacji.